

## 認定・推奨 最小寸法一覧表

	最大設備 容量 (kVA)	受電方式	設置場所	最小箱体寸法 (mm)			太陽光 電池 接続	認定番号	当社形式
				幅	高さ	奥行			
認定品	150	PF. S	屋外	1640	2522	1880	○	第910号	N150PF-0
	150	PF. S	屋内	1640	2350	1880	○	第1011号	N150PF-I
	150	CB	屋外	2480	2456	1980	○	第1009号	N150CB-0
	150	CB	屋内	2480	2150	1980	○	第1010号	N150CB-I
	300	PF. S	屋外	1640	2522	1880	○	第214号	N300PF-0
	300	PF. S	屋内	1640	2350	1880	○	第215号	N300PF-I
	300	PF. S	屋内薄型	4900	2350	900	○	第846号	UN300PF-I
	300	CB	屋外	2480	2456	1980	○	第193号	N300CB-0
	300	CB	屋内	2480	2150	1980	○	第194号	N300CB-I
	300	CB	屋内薄型	5900	2350	900	○	第891号	UN300CB-I
	500	CB	屋外	3280	2456	1980	○	第192号	N500CB-0
	500	CB	屋内	3280	2150	1980	○	第213号	N500CB-I
	750	CB	屋外	4380	2456	1980	○	第1007号	N750CB-0
	750	CB	屋内	4380	2350	1980	○	第1008号	N750CB-I
	1000	CB	屋外	4380	2456	1980	○	第472号	N1000CB-0
	1000	CB	屋内	4380	2350	1980	○	第473号	N1000CB-I
	1500	CB	屋外	7280	2523	2200	○	第1065号	N1500CB-0
	1500	CB	屋内	7200	2350	2200	○	第1066号	N1500CB-I
2000	CB	屋外	8280	2523	2200	○	第1063号	N2000CB-0	
2000	CB	屋内	8200	2350	2200	○	第1064号	N2000CB-I	
推奨品	150	PF. S	屋外	1640	2522	1880	○	第728号	S150PF-0
	150	PF. S	屋内	1640	2350	1880	○	第732号	S150PF-I
	300	PF. S	屋外	1640	2522	1880	○	第593号	S300PF-0
	300	PF. S	屋内	1640	2350	1880	○	第692号	S300PF-I
	300	CB	屋外	2480	2456	1980	○	第591号	S300CB-0
	300	CB	屋内	2480	2150	1980	○	第691号	S300CB-I
	500	CB	屋外	3280	2456	1980	○	第689号	S500CB-0
	500	CB	屋内	3280	2150	1980	○	第690号	S500CB-I
	750	CB	屋外	4380	2456	1980	○	第730号	S750CB-0
	750	CB	屋内	4380	2350	1980	○	第731号	S750CB-I
	1000	CB	屋外	4380	2456	1980	○	第687号	S1000CB-0
	1000	CB	屋内	4380	2350	1980	○	第688号	S1000CB-I

※箱体最小寸法より小さくなると個別認定となります。